

# Belangrijke Veiligheidswaarschuwing

## Zonnepanelen van ECORAN GmbH (voorheen SCHOTT Solar)

Als voormalige fabrikant van hogekwaliteitszonnepanelen zijn wij verplicht toezicht te houden op onze producten. In dit kader hebben wij vastgesteld dat sommige zonnepanelen van SCHOTT Solar een veiligheidsprobleem kunnen hebben door vroegtijdige veroudering. De veiligheid van onze producten heeft bij ons de hoogste prioriteit. Als preventieve maatregel informeren we u daarom dat de in onze zonnepanelen gebruikte polyamide achterpanelen van een voormalige leverancier vroegtijdig stuk kunnen gaan. Het potentieel risico in de praktijk is afhankelijk van de locatie en de installatievorm.

**Bij zonnepanelen met inferieure achterpanelen kan onder specifieke externe milieu- en weersomstandigheden het risico op lichamelijk of dodelijk letsel als gevolg van een elektrische schok niet worden uitgesloten. Raak delen van zonne-installaties die mogelijk inferieure achterpanelen hebben daarom nooit aan zonder de juiste veiligheidsmaatregelen om een elektrische schok te voorkomen!**

De waarschuwing geldt voor de volgende zonnepanelen die zijn gemaakt tussen 2010 en 2012:

SCHOTT Perform POLY, 210-245 Wp  
SCHOTT Perform MONO, 180-195 Wp  
SCHOTT Power POLY, 210-250 Wp  
SCHOTT MONO, 180-190 Wp  
SCHOTT POLY, 155-240 Wp



Voorbeeldfoto

Hebt u een zonne-installatie met de hierboven genoemde zonnepanelen? **Controleer de zonne-installatie dan nooit zelf! Laat de zonne-installatie uitsluitend controleren door gekwalificeerde of deskundige personen (gespecialiseerd personeel).** Verstrek deze informatie altijd aan alle personen die aan de installatie werken of er op een andere manier mee in contact komen!

Laat altijd uitsluitend gekwalificeerd personeel aan de zonne-installatie werken. Zorg dat bij de omgang met de zonnepanelen altijd alle nationale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Raak de zonnepanelen onder geen beding aan zonder geschikte bescherming tegen elektrische gevaren. Dit geldt OOK voor de onderdelen die verbonden zijn met deze zonnepanelen, zoals kabels, stekkers, montagemateriaal of andere onderdelen.

Zorg dat niet-geautoriseerde derden geen toegang tot de zonne-installatie hebben. **Technisch personeel moet voor aanvang van werkzaamheden worden geattendeerd op het beschreven gevaar.**

**Indien niet kan worden gewaarborgd dat niet-geautoriseerde personen geen toegang hebben tot de installatie, moeten de betreffende zonnepanelen onmiddellijk worden gedeïnstalleerd door gekwalificeerd personeel en daarna permanent en definitief worden verwijderd overeenkomstig de wettelijke eisen en voorschriften.**

Bedankt voor het lezen van deze instructies en onze excuses voor het ongemak dat deze brief veroorzaakt.

ECORAN GmbH  
[www.ecoran.com](http://www.ecoran.com)

Hattenbergstraße 10  
[info@ecoran.com](mailto:info@ecoran.com)

55122 Mainz, Duitsland  
+49 6131 661 40 99

**ECORAN**